

SIA "Bauskas siltums" LV43603001681

Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma 1. tabula.

"Siltumenerģijas ražošanas energoefektivitātes rādītāji"

2018. gads

1. Siltuma avota energoefektivitātes rādītāji

Nr.p.k.	Pozīcija	Mērvienība	Rādītāji
1.	Kurināmā patēriņš naturālās mērvienībās.		
1.1	Gāzes patēriņš	tkst.m ³	1174.845
1.2	Šķeldas patēriņš (no pavadzīmēm)	t	10878
2.	Kopējais kurināmā patēriņš MWh	MWh	39209
2.1	Gāzes patēriņš	MWh	12371
2.2	Šķeldas patēriņš	MWh	26838
3.	Kurināmā siltumspēja		
3.1	Gāzes siltumspēja (2.1 / 1.1)	MWh/tkst.m ³	10.530
3.2	Šķeldas siltumspēja (2.2 / 1.2)	MWh/t	2.467
4.	Bruto siltumenerģija	MWh	35862
5.	Siltuma avota bruto lietderības koeficients(4./2.*100)	%	91.5
6.	Skābekļa koncentrācija dūmgāzēs	tilpumprocenti	7.4
7.	Kopējais siltuma avota elektroenerģijas patēriņš (manuāli nolasa)	kWh	179038
8.	Elektroenerģijas patēriņš uz 1 bruto siltumenerģijas vienību (7./4.)	kWh/MWh	4.99
9.	Katla kontūra piebarošanas ūdens daudzums	m ³	3
10.	Katla kontūra vai tīkla piebarošanas ūdens daudzums uz 1 MWh (9./4.)	m ³ /MWh	0.00