

**SIA "Bauskas siltums" LV43603001681**  
**Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma**  
**2. tabula.**  
**"Siltumenerģijas pārvaldes, sadales un**  
**pārdošanas energoefektivitātes rādītāji"**  
**2020. gads**

**2. Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāji**

Nr.p.k.	Pozīcija	Mērvienība	Rādītāji
1.	Tīklos saņemtais siltumenerģijas daudzums, kuru siltuma avots nodod tā izejā.	MWh	31159
2.	Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas daudzums	MWh	27844
3.	Siltuma zudumi tīklā	MWh	3315
4.	Relatīvie siltuma zudumi tīklā (3./1.*100)	%	10.64
5.	Elektroenerģijas patēriņš siltuma pārvadei un sadalei.	kWh	346056
6.	Elektroenerģijas patēriņš uz vienu pārdotās siltumenerģijas vienību (5./2.)	kWh/MWh	12.43
7.	Tīkla ūdens caurplūde	m <sup>3</sup>	1336127
8.	Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte (2./7.)	MWh/m <sup>3</sup>	0.02
9.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums	m <sup>3</sup>	467
10.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums uz vienu MWh (9./1.)	m <sup>3</sup> /MWh	0.01

Sagatavoja:

ekonomiste I.Skotele